



ATS

ADMINISTRATION TERRITORIALE
DE SANTE

Service Santé-Environnement

**RESULTATS D'ANALYSE DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES
A LA CONSOMMATION HUMAINE**

INFORMATIONS GENERALES

COMMUNE :	Saint-Pierre
N° D'ANALYSE :	AR-14-IC-0251906-01, AR-14-IC-031935-01 et 36-01
LIEU ET POINT DE PRELEVEMENT :	Arrivée en station de l'eau brute du Goéland
DATE DE PRELEVEMENT :	24 avril 2014 (envoyé le 25 avril 2014)
PRELEVEUR :	Boris DUMAS
DATE D'ANALYSE :	14 mai 2014
LABORATOIRE D'ANALYSE (1) :	Eurofins (DTAM pour la microbiologie)

(1) respect des normes AFNOR résultats COFRAC laboratoire agréé par le ministère de la santé

PARAMETRES ANALYTIQUES

PARAMETRE	VALEUR	LIMITE DE QUALITE (2)	VALEUR GUIDE
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES			
Coliformes totaux	0	-	50 000/100 ml
Entérocoques	0	10 000/100 ml	
Escherichia Coli	0	20 000/100 ml	
Bactéries sulfito-réductrices	0	-	-
Germes aérobies revivifiables à 22 °C	5700	-	-
Germes aérobies revivifiables à 37 °C	400	-	-
Salmonelles	0	Absence dans 1 l	
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES	Consulter les rapports d'analyse ci-joint.		

(2) limite de qualité : valeur limite à ne pas dépasser

CONFORMITE

CONFORMITE MICROBIOLOGIQUE :	Oui
CONFORMITE PHYSICO-CHIMIQUE :	Oui
CONCLUSION SANITAIRE :	Eau brute utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres analysés
OBSERVATIONS :	<ul style="list-style-type: none"> - Absence d'éléments toxiques (pesticides, hydrocarbures, solvants, métaux lourds, phycotoxines, etc.) et indésirables (nitrates, sulfates, etc.), absence de contamination microbiologique - Eau très douce (TAC et TH très faibles / agressive, corrosive), légèrement acide et très faiblement minéralisée - Eau naturellement pauvre en fluor et éléments minéraux mais contenant légèrement de l'aluminium - Traces d'un composé organique de synthèse (4-Nonylphénol) : erreur analytique confirmée par les contre-analyses n° AR-14-IC-031935-01 et 36-01

Articles L1321 1 à 10 et R1321-1 à 63 du code de la santé publique – arrêtés ministériels modifiés du 11 janvier 2007



Pour le Directeur Général
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires
Boris DUMAS **Signé**

Tél. : 05 08 41 16 90 – fax : 05 08 41 16 91
BP 4333 Bd Port en Bessin
97500 Saint-Pierre et Miquelon