



ATS

ADMINISTRATION TERRITORIALE
DE SANTE

Service Santé-Environnement

**RESULTATS D'ANALYSE DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE
PISCINE**

INFORMATIONS GENERALES

ETABLISSEMENT :	Piscine publique de Saint-Pierre
N° D'ANALYSE :	2023-0246
POINT DE PRELEVEMENT :	Grand Bain
DATE DE PRELEVEMENT :	08/03/2023
PRELEVEUR :	Sahondra RAMANANTSOA
DATE D'ANALYSE :	08/03/2023
LABORATOIRE D'ANALYSE (1) :	DTAM

PARAMETRES ANALYTIQUES

PARAMETRE	VALEUR	NORME SANITAIRE
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES		
(*)		
Transparence		-
Température	27,3°C	-
Potentiel Hydrogène (PH)	7.4	≥ 6,9 et ≤ 7,7
Chlore libre	0,31 mg/l	-
Chlore libre actif	0,171 mg/l	≥ 0,4 et ≤ 1,4 mg/l
Chlore total	2,5 mg/l	
Chloramines	2,19 mg/l	≤ 0,6 mg/l
Chlorures	-	250 mg/l
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES		
Flore aérobie mésophile 36°C	< 1	< 100 UFC dans 1 ml
Enterocoques intestinaux	< 1	Absence dans 100 ml
Staphylococcus aureus	< 1	Absence dans 100 ml
Escherichia Coli	< 1	Absence dans 100 ml

(*)
Paramètres
analysés sur
le terrain

CONFORMITE

CONFORMITE MICROBIOLOGIQUE :	Oui
CONFORMITE PHYSICO-CHIMIQUE :	Non
CONCLUSION SANITAIRE :	Eau de piscine conforme aux exigences de qualité sanitaire pour les paramètres analysés à l'exception de la teneur en désinfectant insuffisante (chlore libre actif) et de la teneur en Chloramines élevée . La fermeture temporaire du bassin a été demandée jusqu'au retour à une situation conforme, le jour du prélèvement.
OBSERVATIONS :	Dépassement de la limite de qualité sanitaire pour les Chloramines : augmenter les apports d'eau neuve plus régulièrement et vérification du dispositif de filtration. Maintenir un taux de chlore libre actif entre 0,4 mg/l et 1,4 mg/l

Articles D.1332-1 à D.1332-13 du code de la santé publique, Arrêtés du 26 mai 2021



Pour la Directrice
L'ingénieure sanitaire

Sahondra RAMANANTSOA

Signé

Tél. : 05 08 41 16 90 – fax : 05 08 41 16 91
BP 4333 Bd Port en Bessin
97500 Saint-Pierre et Miquelon